

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области
(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 23 » августа 2021 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Тавда
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 40
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского ГО, Таборинского МР управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Иванова А.А. от 13.08.2021 г. № 40
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору Васьковым Яковом Николаевичем

2) Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору Филимоновым Алексеем Сергеевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1)

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1)

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты образования МКОУ СОШ с. Кошуки

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 623965, Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки, ул. Молодежная, 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КОШУКИ (МКОУ СОШ с. Кошуки), ИНН 6634007617, юридический адрес: 623965, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ТАВДИНСКИЙ, СЕЛО КОШУКИ, УЛИЦА МИРА, 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 20 » августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 23 » августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)

С «_____» _____ г., ____ час. ____ мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«20» августа 2021 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. Продолжительность 1 день/1 час;

«23» августа 2021 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. Продолжительность 1 день/1 час.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «20» августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «20» августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту 623965, Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки, ул. Молодежная,

по результатам которого составлен: Протокол осмотра территорий, помещений проверяемого лица от 20.08.2021 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

- 2) получение письменных объяснений от исполняющего обязанности директора МКОУ СОШ с. Кошуки Кузьминой М.В.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: Формы проверочных листов согласно приложений № 1, № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88;

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: согласно решения о проведении выездной проверки

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

1. Отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82, ч. 9; ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2016 п. 7.6.3; Правила противопожарного режима в РФ п. 37);

2. Допускается эксплуатация систем пожарной автоматики сверх срока службы, а также отсутствует техническая (проектная) документация на системы противопожарной защиты (Правила противопожарного режима в РФ п. 54);

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устраниены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра территорий, помещений проверяемого лица от 20.08.2021 г.
3) Письменное объяснение исполняющего обязанности директора МКОУ СОШ с. Кошуки Кузьминой М.В.

3) Предписание об устранении нарушений № 40/1/33

4) Формы проверочных листов, приложения № 1,4 к приказу МЧС от 17.02.2021 г. № 88

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные

документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор ОНДиПР Тавдинского ГО,
Таборинского МР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
Васьков Я.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Инспектор ОНДиПР Тавдинского ГО,
Таборинского МР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
Филимонов А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Инспектор ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области Филимонов Алексей Сергеевич т. 8(34360)5-20-88, эл. адрес:
tond-tavda@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Исполняющий обязанности директора
МКОУ СОШ с. Кошуки
Кузьмина Мария Васильевна

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

: 23	2021 . 13:33:09	=1026605606620,	=006663003127,
DN: E-mail@skbkontur.ru,	C=RU, S=66	L=	
STREET=	OU=	19 ",	***, CN=
OU=	OU=	***	***, CN=

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84т.(343)228-53-71 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа,
Таборинского муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области**
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область г. Тавда улица Шоссейная 36а, тел. 8 34360 52088, E-mail: tond-tavda@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 40/1/33
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КОШУКИ (МКОУ СОШ с. Кошкуки), ИНН 6634007617,
юридический адрес: 623965, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ТАВДИНСКИЙ, СЕЛО
КОШУКИ, УЛИЦА МИРА, 1**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора Тавдинского
городского округа, Таборинского Муниципального района по пожарному надзору *Иванова А.А.*
(наименование органа ГПН)

№ 40 от « 13 » августа 2021 года, и Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 20 » августа 2021 г. по 11 ч 00 мин. « 20 » августа 2021 г.

с 10 час. 00 мин. «23» августа 2021 г. до 11 час. 00 мин. «23» августа 2021 г
проведена проверка

старшим инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области капитаном внутренней службы Васильковым Яковом Николаевичем
инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области старшим лейтенантом внутренней службы Филимоновым Алексеем
Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

здания, помещений и территории объекта защиты МКОУ СОШ с. Кошкуки

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с исполняющим обязанности директора МКОУ СОШ с. Кошкуки Кузьминой
Mariей Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устраниению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Sрок устранения нарушенных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
			4.	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>Отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82, ч. 9; ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2016 п. 7.6.3; Правила противопожарного режима в РФ п. 37);</u>	<p>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82, ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>ст. 89. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>СП 1.13130.2020, п. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.</p> <p>СП 52.13330.2016 п. 7.6.3 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях, местах производства работ вне зданий и на технологических площадках промышленных предприятий следует предусматривать по путям эвакуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом из 	30.04.20 22г.	

		<p>помещения, требующего эвакуационного освещения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения; - на технологических площадках и лестницах промышленных предприятий; - в рабочих зонах наружных технологических установок; - на площадках и лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры, резервуаров, сливоналивных эстакадах и лестницах; - на технологических и кабельных эстакадах. <p>Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий.</p> <p>Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения и продолжительность работы освещения путей эвакуации приведены в таблице 7.28. Повышенные нормы освещенности путей эвакуации установлены для лестничных маршей в зданиях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения (МГН).</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 37: Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	
2.	<u>Допускается эксплуатация систем пожарной автоматики сверх срока службы, а также отсутствует техническая</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ п. 54</u> Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции	30.04.20 22г.

<p><u>(проектная)</u> <u>документация на</u> <u>системы</u> <u>противопожарной</u> <u>защиты</u></p>	<p>изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	
--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2022 года

(квартал, месяц).

старший инспектор ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского

МР УНДиПР Главного управления МЧС России

по Свердловской области

Васьков Я.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» августа 2021г.



М.Л.П.*

инспектор ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР

УНДиПР Главного управления МЧС России

по Свердловской области

Филимонов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» августа 2021г.




М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Исполняющий обязанности директора МКОУ СОШ с.

Кошуки Кузьмина М.В.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«23» августа 2021г.

23.08.2021 13:32:42
DN_Ema@ekbkontur.ru, =1026605606620, =006663003127,
C=RU, S=66, L=, STREET=, O=, " 19 ",
OU=, CN=

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830014

Владелец Кузьмина Мария Васильевна

Действителен С 29.10.2025 по 29.10.2026