

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
Тавдинский городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Кошкуки

Исх. № 286 от «03» октября 2023г.

Заместителю Тавдинского
городского прокурора
советнику юстиции А. В. Осиценок
директора МКОУ СО школы с. Кошкуки
М.В. Кузьминой

**Информация о результатах рассмотрения представлений от
30.08.2023г. №01-19/600 «Об устранении нарушений законодательства о
пожарной безопасности»**

В ответ на Ваши представления о выявленных нарушениях в рамках работы комиссии по приемке образовательных организаций к 2023-24 учебному году от 02.08.2023г. сообщаю:

1. Периодичность проведения повторных инструктажей лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований правовых актов Российской Федерации определена и инструктаж, проведен в соответствующие сроки
2. С сотрудниками ЧОП повторно проведены инструктажи с регистрацией в журнале инструктажей;
3. По вопросу эксплуатации системы пожарной автоматической сигнализации сверх срока службы проделана следующая работа:
 - в проект бюджетной сметы 2023г. была внесена заявка и локальный сметный расчет на замену АПС, но средства не были выделены;
 - готовы рабочий проект и госэкспертиза локальной сметы на сумму 705 427 руб. 20 коп.
 - направлены 3 ходатайства в Управление образованием ТГО на выделение средств для устранения предписания (копии прилагаются);
 - пожарная сигнализация, подлежащая замене, в настоящее время находится в рабочем состоянии, о чем свидетельствуют акты ежеквартальных проверок Аналогичная работа проводится по оснащению аварийным освещением путей эвакуации (в ночное время основная образовательная деятельность не осуществляется, дети и сотрудники, кроме сторожа, отсутствуют). Готова сметная документация с госэкспертизой на сумму 136 260 руб.
4. Все складские помещения имеют категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, данная информация указан на входной двери в обозримом месте.

6 сентября 2023г.настоящие преставления рассмотрены на совещании при и.о. директора в присутствии представителя Тавдинской городской прокуратуры. За некачественную работу с документами и инструктажами работников ответственной за пожарную безопасность в ОУ Кузьминой Марии Васильевне вынесен выговор.

Директор



Кузьмина М.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830014

Владелец Кузьмина Мария Васильевна

Действителен С 29.10.2025 по 29.10.2026