



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, д. 83а, г. Тавда, 623950



357909 534310

Директору муниципального казенного
общеобразовательного учреждения —
средняя общеобразовательная школа
с. Кошуки

Барьковой Г.И.

31.08.2023 № 01-19/600
На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

В Тавдинской городской прокуратуре рассмотрена информация, поступившая из отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области о допущенных нарушениях обязательных требований пожарной безопасности со стороны должностных лиц МКОУ СОШ с. Кошуки, выявленных при проведении комиссии по приемке образовательных организаций к 2023-2024 учебному году.

В соответствии с пунктом 15 части 3, частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся. Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 ФЗ № 273 охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Образовательная организация обязана обеспечить пожарную безопасность обучающихся в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства России от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима).

В ходе обследования здания дошкольного отделения МКОУ СОШ с. Кошуки, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 15, с. Кошуки,

БП 000154

Тавдинская городская прокуратура
№ Прдр-20650061-206-23/-20650061

Тавдинский район, Свердловская область выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- в нарушение пункта 3 Правил противопожарного режима, пункта 16 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа (утвержден приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности") (далее – Порядок обучения лиц) не соблюдается периодичность проведения повторных инструктажей;

- в нарушение пункта 3 Правил противопожарного режима, пунктов 1, 6, 20 Порядка обучения лиц сотрудник ЧОП не знает порядок действий в случае возникновения пожара;

- в нарушение пункта 36 Правил противопожарного режима в здании отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (в соответствии с частью 9 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону);

- в нарушение пункта 12 Правил противопожарного режима не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категории (за исключением помещений категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

- допускается эксплуатация систем обеспечения пожарной безопасности сверх установленного срока службы (УПС, СОУЭ смонтированы и введены в эксплуатацию в 2007 году), при этом ранее выдавалось предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 40/1/33 от 23.08.2021 по данному факту.

В ходе обследования здания школы МКОУ СОШ с. Кошуки, расположенного по адресу: ул. Мира, 1, с. Кошуки, Тавдинский район, Свердловская область выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- в нарушение пункта 36 Правил противопожарного режима в здании отсутствует аварийное освещение путей эвакуации;

- в нарушение пункта 3 Правил противопожарного режима, пункта 16 Порядка обучения лиц не соблюдается периодичность проведения повторных инструктажей.

Таким образом, МКОУ СОШ с. Кошуки нарушено законодательство о пожарной безопасности, что создает угрозу для обучающихся и работников образовательной организации. Допущенные нарушения могут привести к катастрофическим последствиям в случае возникновения пожара.

Учитывая, что в ходе проверки выявлены существенные нарушения законодательства, с целью исключения подобных нарушений в дальнейшем, руководствуясь статьями 24, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Тавдинской городской прокуратуры. О дате и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить городского прокурора.

2. Незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений закона и недопущение их в дальнейшем.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. О результатах принятых мер сообщить в Тавдинскую городскую прокуратуру в письменной форме в течение 30 дней со дня внесения представления с приложением копий приказов о дисциплинарном взыскании.

Одновременно разъясняю, что невыполнение законных требований прокурора влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст. 17.7. КоАП РФ.

Заместитель Тавдинского
городского прокурора

советник юстиции

А.В. Осипенок

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830014

Владелец Кузьмина Мария Васильевна

Действителен с 29.10.2025 по 29.10.2026